



# **COMUNE DI VADO LIGURE**

**PROVINCIA DI SAVONA**

## **ORDINANZA SINDACALE**

N. REGISTRO 1 Vado Ligure, 07/01/2026

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 D.LGS. N. 267/2000.  
CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO, SITA IN PIAZZA S. GIOVANNI  
BATTISTA N. 9, NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÍ 7 GENNAIO 2026, A SEGUITO DI  
UN GUASTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 D.LGS. N.  
267/2000. CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO, SITA IN  
PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA N. 9, NELLA GIORNATA DI  
MERCOLEDÍ 7 GENNAIO 2026, A SEGUITO DI UN GUASTO  
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti;

#### **PRESO ATTO:**

- Che in data odierna si è riscontrato un malfunzionamento, dovuto ad un guasto tecnico, dell'impianto di riscaldamento a servizio della scuola primaria "Don Peluffo" di proprietà comunale, sita in Piazza S. Giovanni Battista n. 9 facente parte dell'Istituto comprensivo di Vado Ligure;
- Che è stato immediatamente effettuato un sopralluogo da parte del personale dell'amministrazione e dei tecnici della ditta PERNORIO TERMOTECNICA S.R.L. incaricata degli interventi di manutenzione all'impianto, al fine di verificare gli interventi improcrastinabili necessari alla ripresa del funzionamento;
- Che dal sopralluogo è emerso che le cause del guasto sono dovute ad una pompa andata in blocco ed una centralina non funzionante;

- Che i tecnici hanno provveduto prontamente ad attivare gli apparati di scorta ed al momento l'impianto risulta funzionante ma la temperatura nel plesso non risulta ancora idonea a garantire il regolare svolgimento delle lezioni;
- Che la ditta PERNORIO TERMOTECNICA S.R.L. ha attivato un sistema di monitoraggio diretto con il proprio personale dell'impianto della scuola in oggetto pertanto si prevede che dalla giornata di domani giovedì 08/01/2026 le lezioni possano essere svolte regolarmente;

**RITENUTO** necessario di dover disporre la sospensione delle attività didattiche nella giornata di mercoledì 7 gennaio 2026 del predetto plesso che ospita la scuola primaria e la ludoteca comunale, al fine di evitare disagi alla salute degli studenti e del personale docente e non;

**RITENUTO** necessario, altresì, provvedere con urgenza alla risoluzione del guasto all'impianto di riscaldamento;

Attesa l'urgenza e l'indifferibilità del presente provvedimento;

### **ORDINA**

La sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico "Don Peluffo", di proprietà comunale, sito in Piazza S. Giovanni Battista n. 9, che ospita gli studenti della scuola primaria, nella giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.

### **DISPONE**

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vado Ligure, alla Ludoteca Comunale.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure;

Di demandare alla Polizia Locale Comunale la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, al prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Vado Ligure, 07/01/2026

**IL VICESINDACO**  
Mirella Oliveri

*Firmato digitalmente*